

Tilaaaja

Forssan Vesihuoltoliikelaitos
Perkiöntie 7
30300 FORSSA



Tilauksen tiedot

Viite Verkostovedet
Ottosyy Jatkuva valvonta
Vastaanotettu 10.7.2025 15:57 Tutkimus aloitettu 10.7.2025 17:17
Näytteenottaja Ukko Turunen, MetropoliLab Näyte otettu 10.7.2025 10:28
Näytetyyppi Talousvesi

Näytteen tiedot

Näyte 25-018811-001 Vesihuoltoliikelaitos
Näytteenottoaikka Vedenjakelualue, Forssan vesihuoltoliikelaitos / [REDACTED]

Tulokset

Analyysi	Tulos	MU	Yksikkö	Tavoite	Vaatimus	Menetelmä
Mikrobiologiset						
* Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	3		pmy/ml			M0090
* Koliformiset bakteerit	0		mpn/100 ml	≤ 0		M0102
* Escherichia coli	0		mpn/100 ml		≤ 0	M0102
Kemialliset						
* pH	8,0	± 0,2		6,5-9,5	≤ 9,5	M0195
* Bisfenoli A	< 0,01		µg/l		≤ 2,5	M0160
Kenttämittaukset						
Veden lämpötila 1 min juoksutuksen jälkeen	11,9		°C	≤ 20		
Veden lämpötila	12,0		°C			

MU = Mittausepävarmuus

* Menetelmä on akkreditoitu

Lisätiedot, lausunnot

Näytteen merkinnät

25-018811-001 Epikloorihydriinianalyysiä ei voitu suorittaa näytematriisiin häiriön vuoksi.

Näytelausunto

25-018811-001 Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.

MetropoliLabin yhteyshenkilö

Martina Huttegger

Jakelu [redacted] fi

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Menetelmätiedot

Menetelmä	Analyysimenetelmän kuvaus
M0090	SFS-EN ISO 6222:1999
M0102	SFS-EN ISO 9308-2:2014
M0160	ISO 18857-2:2009 muunneltu
M0195	SFS 3021:1979, muunneltu automaattinen menetelmä

Mittausepävarmuus ilmoitetaan vain havaituille analyyteille, joiden pitoisuudet ovat yli määrittämissä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tulostusyksikössä, ellei toisin ole mittausepävarmuuden yhteydessä mainittu. Arvio mikrobiologisten tulosten mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausseosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausseosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseoste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.