

Tilaaaja

Forssan Vesihuoltoliikelaitos
Perkiöntie 7
30300 FORSSA



Tilauksen tiedot

Viite Verkostovedet
Ottosyy Jatkuva valvonta
Vastaanotettu 26.1.2026 13:40 Tutkimus aloitettu 26.1.2026 16:51
Näytteenottaja Ukko Turunen, MetropoliLab Näyte otettu 26.1.2026 11:15
Näytetyyppi Talousvesi

Näytteen tiedot

Näyte 26-001963-001
Näytteenottopaikka [REDACTED], [REDACTED]

Tulokset

Analyysi	Tulos	MU	Yksikkö	Tavoite	Vaatimus	Menetelmä
Mikrobiologiset						
* Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	0		pmy/ml			M0090
* Koliformiset bakteerit	0		mpn/100 ml	≤ 0		M0102
* Escherichia coli	0		mpn/100 ml		≤ 0	M0102
* Suolistoperäiset enterokokit	0		pmy/100 ml		≤ 0	M0094
Kemialliset						
* Sameus	0,22	± 0,03	NTU			M0197
* pH	8,0	± 0,2		6,5-9,5	≤ 9,5	M0195
* Sähkönjohtavuus 25 °C	290	± 10	µS/cm	< 2500		M0198
* Väriluku	< 2,0		mgPt/l			M0174
* Mangaani, Mn	< 3		µg/l	< 50		M0141
* Rauta, Fe	< 15		µg/l	< 200		M0141
Aistinvaraiset						
Haju	ei sivuhajua			ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä		M0351
Maku	ei sivumakua			ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä		M0211
Kenttämittaukset						
Veden lämpötila 1 min juoksutuksen jälkeen	8,7		°C	≤ 20		
Veden lämpötila	8,3		°C			

MU = Mittausepävarmuus

* Menetelmä on akkreditoitu

Lisätiedot, lausunnot

