

Tilaaaja

Forssan Vesihuoltoliikelaitos
Perkiöntie 7
30300 FORSSA



Tilauksen tiedot

Kuvaus Forssan vesihuoltoliikelaitos
Viite Verkostovedet
Ottosyy Jatkuva valvonta
Vastaanotettu 23.2.2026 14:50 Tutkimus aloitettu 23.2.2026 16:20
Näytteenottaja Ukko Turunen, MetropoliLab
Näytetyyppi Talousvesi

Näytteen tiedot

Näyte 26-004804-001
Näytteenottoaika [REDACTED], [REDACTED] 1
Näyte otettu 23.2.2026 10:36

Tulokset

Analyysi	Tulos	MU	Yksikkö	Menetelmä
Mikrobiologiset				
* Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	0		pmy/ml	M0090
* Koliformiset bakteerit	0		mpn/100 ml	M0102
* Escherichia coli	0		mpn/100 ml	M0102
* Suolistoperäiset enterokokit	0		pmy/100 ml	M0094
Kenttämittaukset				
Veden lämpötila 1 min juoksutuksen jälkeen	7,7		°C	
Veden lämpötila	6,6		°C	

Näytteen tiedot

Näyte 26-004804-002
Näytteenottoaika [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] / [REDACTED] s
Näyte otettu 23.2.2026 10:00

Tulokset

Analyysi	Tulos	MU	Yksikkö	Menetelmä
Mikrobiologiset				
* Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	1		pmy/ml	M0090
* Koliformiset bakteerit	0		mpn/100 ml	M0102
* Escherichia coli	0		mpn/100 ml	M0102
* Suolistoperäiset enterokokit	0		pmy/100 ml	M0094
Kenttämittaukset				
Veden lämpötila 1 min juoksutuksen jälkeen	9,9		°C	
Veden lämpötila	8,1		°C	

MU = Mittausepävarmuus

* Menetelmä on akkreditoitu

Lisätiedot, lausunnot

Tilauksen lausunto

26-004804 Näytevedet täyttivät tutkituilla ominaisuuksillaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STMa 1352/2015)

MetropoliLabin yhteyshenkilö Tiina Thure

Jakelu [redacted] fi

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted].fi

Menetelmätiedot

Menetelmä	Analyysimenetelmän kuvaus
M0090	SFS-EN ISO 6222:1999
M0094	SFS-EN ISO 7899-2:2000
M0102	SFS-EN ISO 9308-2:2014

Mittausepävarmuus ilmoitetaan vain havaituille analyteille, joiden pitoisuudet ovat yli määrittäysrajan. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tulostyksikössä, ellei toisin ole mittausepävarmuuden yhteydessä mainittu. Arvio mikrobiologisten tulosten mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselesteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselesteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseleste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.